

PWK/TN/2826/2016

Legionowo dn. 20.04.2016r.

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
Pomiechowo ul. Ogrodowa 15
05-180 Pomiechówek

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: przebudowy układu drogowego ulicy Chobrego (na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Chłopickiego) w Legionowie.

W nawiązaniu do pisma złożonego dn. 19.04.2016r. dotyczącego projektowanej przebudowy ulicy Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakresu robót należy przewidzieć:

1/ regulację wysokościową uzbrojenia sieci wod-kan, w pasie robót do poziomu przyszłej nawierzchni drogi / z tolerancją wysokościową +/- 5,0mm /, z zachowaniem zasad regulacji elementów armatury określonych stosownymi normami i przepisami, jak również montaż pierścieni odciążających pod każdym wjazdem kanalizacyjnym oraz wymianę wjazdów na typ zaakceptowany przez PWK.

2/ w wyjątkowych przypadkach / przy braku innych rozwiązań / przebudowę, na koszt Inwestora oraz na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu budowlano- wykonawczego, sieci wod-kan umiejscowionych w pasie robót.

Dokumentacja powinna uwzględniać konieczność stałej eksploatacji infrastruktury wod-kan w trakcie wykonywanych robót / z wyłączeniem chwilowych przerw, wymienionych w p. 2 /.

Projekt budowlano – wykonawczy należy przedłożyć w PW-K :

a/ po uzyskaniu uprzednio wymaganych uzgodnień w Z.U.D. w Starostwie Powiatowym w Legionowie lub innym, właściwym w zakresie uzgodnień organie decyzyjnym / dla terenów zamkniętych /.

b/ w min. 3–ch egzemplarzach, zawierających część opisową, rysunki z widoczną siecią i uzbrojeniem wod-kan oraz naniesionym planem przebudowy infrastruktury drogowej / skala 1:500 /, niezbędnymi profilami przekrojów / skala 1:100 / i detalami roboczymi / skala 1:50 /.

Realizacja zadania wymaga fachowego nadzoru technicznego ze strony eksploatatora sieci wod-kan.

Warunkiem uzyskania uzgodnień dokumentacji jest przedłożenie przez Inwestora dokumentu deklaracji zlecenia pełnienia nadzoru w zakresie prawidłowości wykonania regulacji lub przebudowy infrastruktury wod-kan w trakcie robót.

Brak w/w dokumentu będzie podstawą do obciążenia Inwestora zadania za poniesione koszty ewentualnych awarii, spowodowanych robotami oraz przywrócenia infrastruktury wod-kan do poprzedniego stanu i sprawności w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu robót.

W drogach z zabudowaną infrastrukturą wod-kan, minimum 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem prac należy powiadomić PW-K, celem dokonania przeglądu stanu technicznego uzbrojenia i sporządzenia protokołu przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

Zakończenie prac należy pisemnie zgłosić do PW-K, celem dokonania przeglądu stanu technicznego infrastruktury i sporządzenia protokołu przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

PW-K informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- do kanalizacji sanitarnej zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych,***
- podłączenie odwodnienia drogi i odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych do kanalizacji deszczowej dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela sieci t.j. Urzędu Miasta Legionowo.***

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Gruczek

Uzgodnienie dokumentacji jest czynnością odpłatną, zgodnie z cennikiem PW-K.

TN/SA